



## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku:

### SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ T.G.M. V HRÁDKU NAD NISOU

#### Identifikace zadavatele:

Zadavatel: **Město Hrádek nad Nisou**  
Sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou  
IČ: 00262854  
DIČ: CZ 00262854  
Jednající: Josef Horinka – starosta města  
Kontaktní osoba: Nikola Vinklárková, referent odboru OIaSM  
Telefon: +420 482 411 462

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Město Hrádek nad Nisou, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v zodpovězení otázek, které byly vzneseny uchazečem. Tuto dodatečnou informaci č. 2, zadavatel poskytuje všem uchazečům.

#### Dotaz č. 1:

***Ve výkazu výměr SO 02 – Stavební část jsou položky č. 340 a 341 (DMTZ a zpětná montáž světla vč. čidla) uvedeny v množství kpl. Dotaz 1: Jaký je přesný rozsah těchto položek a kde se na objektu vyskytují?***

#### Odpověď k dotazu č. 1:

Jedná se o 3 ks venkovních svítidel, z toho 2 ks jsou s čidlem na stmívání. Umístění je patrné na zadním a bočním pohledu stavební části SO 02. DMTZ a zpětnou montáží je míněno: demontáž osvětlovacího tělesa a čidla před zateplením, prodloužení přívodního kabelu a zpětná montáž na zateplení.

#### Dotaz č. 2:

***V dokumentu „Podrobná materiálová specifikace“ jsou požadavky na plastové výplně min. 7mi komorový systém a středové těsnění. Dotaz 2: Je možné použít plastové výplně s jiným počtem komor a bez středového těsnění při zachování požadovaných hodnot „U“?***

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel trvá na dodání okenního profilu se středovým těsněním. Naopak počet komor nemusí být dodržen, pokud zůstane zachován součinitel prostupu tepla „U“ celého okna popř. dveří a další požadavky uvedené v projektové dokumentaci.

V Praze dne 4. 6. 2013



①

Energy Benefit Centre o.p.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 27938808  
tel. +420 270 003 300

.....  
Ing. Libor Novák  
Energy Benefit Centre o.p.s.