



MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Odbor stavební a životního prostředí

C.j.: OSZP-1581/2019- KRB
Spis.č.: UR 79/18
Vyřizuje: Bc. Barbora Krečmanová
E-mail: krecmanova@muhradek.cz

V Hrádku nad Nisou dne 25.2. 2019

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ADV Computers s.r.o., IČ: 25276018, Dr. Milady Horákové 44/119, Liberec v zastoupení ELMOS LIBEREC s.r.o., IČ: 47780126, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec

(dále jen "žadatel") podalo dne 22.8.2018 a doplnilo dne 16.1.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námítky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hodin; v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

- I. Vydává** podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„Chotyně – rozšíření optiky“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1083/2, 1076/2, 383/7, 383/6, 372/3, 374/3, 371/1, 1076/3, 371/3, 1088/1, 1089/1, 356 vše v katastrálním území Chotyně obec Chotyně.

Druh a účel umístěvané stavby:

V rámci stavby dojde k výstavbě nového kabelového vedení VO včetně stožárů pro lampy VO. Stožáry budou ocelové (8m), svítidla MALAGA 150W. Zemní kabelové vedení VO bude tvořeno kabelem CYKY 4x10 mm².

Uložení kabelů VO bude z větší části uloženo ve společné trase s kabely NN (v rámci stavby IE-12-4004141).

Umístění pilíře VO bude na ppč. 1083/2 u ppč. .98. Z něj bude napojena síť VO v rozsahu této stavby.

Nový kabel

NN smyčkově připojí nové stožáry se svítidly VO od č. 1 po č.24. Vedení VO povede po ppč. 1083/2, 1076/2, 383/7, 383/6, 372/3, 374/3, 371/1, 1076/3, 371/3, 1088/1, 1089/1, 356. Vedení VO bude uloženo v zeleném pásu, přechody vozovky budou provedeny překopem.

Nová trasa vedení VO (oproti společné trase s kabely NN) bude provedena od lampy VO9. Kabel VO přejde vozovku na ppč. 1076/2 a smyčkově připojí lampy č. 22, 23 a 24 po ppč. 383/7, 383/6, 372/3, 374/3 a 371/1. Další nová trasa bude od lampy č. 20, odkud povede kabel VO po ppč. 1089/1 a 356 do lampy č. 21.

Na lampě č. 20 bude umístěná rozpojovací skříň č. VO, která bude zajišťovat napojení VO na stávající rozvod VO.

Stavebník je povinen dodržet veškeré podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí!

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení ani jiné rozhodnutí a neopravňuje k zahájení stavby.

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Obec Chotyně, Chotyně 163, 463 34

Jägr Václav a Jägrová Vlasta, č. p. 121, 46334 Chotyně

Kunc Josef a Kuncová Věra, č. p. 121, 46334 Chotyně

Pleštil Pavel, č. p. 121, 46334 Chotyně

Pleštil Vladislav, č. p. 121, 46334 Chotyně

Vrabec Jiří, č. p. 121, 46334 Chotyně

Vrabec Jiří a Vrabcová Pavlína, č. p. 121, 46334 Chotyně

Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 46006 Liberec

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec

ADV Computers s.r.o., IČ: 25276018, Dr. Milady Horákové 44/119, Liberec v zastoupení ELMOS
LIBEREC s.r.o., IČ: 47780126, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Bc. Ilona Lišková
pověřena vedením odboru stavební a ŽP

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno a zveřejněno pro dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

.....
Obdrží:

K vyvěšení:

MÚ Hrádek nad Nisou

Obec Chotyně

Účastníci řízení podle § 85, odst. 1 stavebního zákona – dodejky:

Obec Chotyně, Chotyně 163, 463 34

Jäger Václav a Jägrová Vlasta, č. p. 121, 46334 Chotyně

Kunc Josef a Kuncová Věra, č. p. 121, 46334 Chotyně

Pleštil Pavel, č. p. 121, 46334 Chotyně

Pleštil Vladislav, č. p. 121, 46334 Chotyně

Vrabec Jiří, č. p. 121, 46334 Chotyně

Vrabec Jiří a Vrabcová Pavlína, č. p. 121, 46334 Chotyně


Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 46006 Liberec

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec

ADV Computers s.r.o., IČ: 25276018, Dr. Milady Horákové 44/119, Liberec v zastoupení ELMOS
LIBEREC s.r.o., IČ: 47780126, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec

Přílohy:

Situace – zmenšená



VYSVĚTLIVKY

- PROJEKTOVANÉ KABELY OVĚ VĚDNI VO
- PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO MIMO TRÁDU ČEZ
- PROJEKTOVANÉ STĚŽNÉ VO
- PROJEKTOVANÝ PĚŠÍ VO
- PROJEKTOVANÁ ROZPOJOVACÍ ŠIBER
- STÁVAJÍCÍ VĚDNI VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ VĚDNI VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ PĚŠÍK ČETNÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

k.ú. Chotyně

PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ - PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI NUTNO VYTYČIT!

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykem neuzeměných částí bude provedena dle PNE 33 0000-1 na straně NN samostatným odpojením od zdroje použitím nestroudivých jističích prvků v sítích TN-C.

Projektant	Kreslil	
Vítězslav Švrták	Vítězslav Švrták	
Investor	Obec Chotyně	Stupeň PD
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - CHOTYNĚ		DUR
		Datum
		2018
		Zakázka
		X
		MAŠRKO
		Výkres č.
		1300
		1